

Photovoltaikanlage Bozen Quirenergasse 2

Ertragsdaten

Ableседatum
Tage (Differenz Ableседatum)
A Produzierte Energie (kWh)
B Eingespeiste Energie (kWh)
C Verbrauchte Energie (kWh)
D Betriebsstunden (h)

2007										2008	
März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Januar	Februar
10.03.07	08.04.07	13.05.07	09.06.07	13.07.07	13.08.07	08.09.07	09.10.07	10.11.07	08.12.07	09.01.08	09.02.08
28	29	35	27	34	31	26	31	32	28	32	31
2.482,20	2.719,80	3.046,80	3.241,80	3.506,60	3.789,10	3.982,30	4.196,90	4.326,30	4.407,30	4.490,90	4.572,00
4.788,90	4.927,10	5.148,20	5.258,70	5.426,80	5.634,50	5.766,00	5.901,00	5.964,40	6.001,90	6.030,20	6.080,00
5.535,40	5.729,40	5.919,40	6.085,30	6.240,60	6.330,50	6.443,30	6.667,10	6.881,50	7.136,80	7.439,90	7.717,70
4.018,00	4.357,00	4.834,00	5.232,00	5.732,00	6.184,00	6.521,00	6.882,00	7.187,00	7.417,00	7.671,00	7.928,00

Monatlicher Durchschnitt*

Produzierte Energie (kWh)
Eingespeiste Energie (kWh)
Verbrauchte Energie (kWh)
Betriebsstunden (h)

Feb-März	März-Apr	Apr-Mai	Mai-Jun	Jun-Jul	Jul-Aug	Aug-Sep	Sep-Okt	Okt-Nov	Nov-Dez	Dez-Jan	Jan-Feb
7,22	8,19	9,34	7,22	7,79	9,11	7,43	6,92	4,04	2,89	2,61	2,62
4,43	4,77	6,32	4,09	4,94	6,70	5,06	4,35	1,98	1,34	0,88	1,61
8,99	6,69	5,43	6,14	4,57	2,90	4,34	7,22	6,70	9,12	9,47	8,96
10,36	11,69	13,63	14,74	14,71	14,58	12,96	11,65	9,53	8,21	7,94	8,29

Anmerkung

Ablesung EW am 9.1.08

NB Ertragsanalyse innerhalb 30.04. des Jahres ans Amt für Energieeinsparung

Ablesung bei...


A Gerätedaten Wechselrichter
B Zähler EW PV
C Zähler EW
D Gerätedaten Wechselrichter

Umformer Gerät

Mastervolt
Sunmaster QS 2000
Seriennr. TD19E0005
ausgetauscht 31.3.2006

* Monatsdifferenz je Anzahl Tage

Tagesdurchschnittswerte 2007 - 2008



Gesuch Nr.3 vom 20.02.2004, Alois Widmann, Quirenergasse 2 Bozen, Abnehmernummer Etschwerke 1271609 (Scrinzi Erica)